


Certificato numero / Certificate number
MED/0497/1709

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

Richiedente
Applicant

EMME ANTINCENDIO SRL

Via del Molino, 40/b - 52010 CORSALONE (AR) - ITALY

Item MED

MED/3.2

MED item

Descrizione

Estintori portatili

Description

Portable fire extinguishers

Tipo

GW9A

Type

Norme di prova

EN 3-7:2004+A1:2007, EN 3-8:2021, EN 3-10:2009

Testing standards

Norme di riferimento

SOLAS 74 Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, Reg. II-2/4, Reg. II-2/10, Reg. II-2/18, Reg. II-2/19, Reg. II-2/20, IMO Res. A.951(23), IMO Res. MSC.36(63) (1994 Code HSC) 7, IMO Res. MSC.97(73) (2000 Code HSC) 7, IMO Res. MSC.98(73) (Code FSS) 4, IMO Res. MSC.391(95) (Code IGF) 11, IMO Circ. MSC 1239, IMO Circ. MSC 1275

Reference standards

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

13/02/2025

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

06/06/2025

Ultima emissione
Latest issue

12/02/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Estintore a schiuma da 9 l – Pressione ausiliaria <i>9 l foam fire extinguisher – Auxiliary pressure</i>
Materiale del cilindro <i>Cylinder material</i>	acciaio / steel DC01, DC03, DC04
Materiale della valvola <i>Valve material</i>	AA6061
Altezza cilindro <i>Overall length</i>	495±2 mm
Spessore parete <i>Wall thickness</i>	1,31 mm – 1,97 mm
Diametro esterno <i>External diameter</i>	182±2 mm
Capacità del cilindro <i>Cylinder capacity</i>	10,78 l
Estinguente <i>Extinguishing agent</i>	schiuma / foam GREEN WAVE PREMIX
Classe di fuoco <i>Fire rating</i>	34A 183B 75F
Trattamento superficiale <i>Surface treatment</i>	verniciatura a polvere epossipoliestere ROSSO RAL 3000 <i>paint with epoxypolyester powder RED RAL 3000</i>

Rapporti di prova/ Test reports:

n. 0012\DC\EST\24_2 del / dated 12/11/2024 emesso da / issued by CSI SPA.

n. 0012\DC\EST\24_22 del / dated 28/04/2025 emesso da / issued by CSI SPA.

Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 2500250 Rev.1 del / dated 29/04/2025.


13/02/2025Prima emissione
First issue

Rinnovo
*Renewal***06/06/2025**Ultima emissione
*Latest issue***12/02/2030**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Condizioni generali/ General conditions:**

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**13/02/2025**Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal**06/06/2025**Ultima emissione
Latest issue**12/02/2030**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification